



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002615655

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 不可调光, $t_a: 45^{\circ}\text{C}$, $t_c: 75^{\circ}\text{C}$, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页: 220-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 21 日 有效期至: 2029 年 02 月 22 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 03 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002615655

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号	输出参数			
	输出电 流 (mA)	输出 电压(Vdc)	最大空载电 压(Max.Vdc)	输出功率 (Max.W)
LS-8-100 SI2 E	100	30-40	59	4
LS-8-80 SI2 E	80	30-40	59	3.2
LS-8-70 SI2 E	70	30-40	59	2.8

输入：220-240V~ 50/60Hz

备注：以上型号的实测输入功率均小于 5W。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司