



产品认证证书

证书编号: CQC25010488754

发证日期: 2025 年 10 月 15 日
有效期至: 2030 年 10 月 14 日

委托人名称 吉安伊戈尔电气有限公司
及注册地址 江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

制造商名称 吉安伊戈尔电气有限公司
及注册地址 江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称 吉安伊戈尔电气有限公司
及生产地址 江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、规格、型号 灯具用电源导轨系统 (导轨接合器, 内置 LED 模块用交流电子控制装置(控制端口调光), SELV, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, $t_a: 35^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}$, 定温热保护: 110°C)
见附页;220-240V ~ 50/60Hz

产品标准和技术要求 IEC 60570 : 2019;GB/T 7000.1-2023

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-465431-2024 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC25010488754

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	输出电压 (VDC)	最大输出电流 (A)	最大输出功率 (W)
FDS-28-750 DALI-2 DT8 LD	10-42VDC	0.1A	4.2
		0.15A	6.3
		0.2A	8.4
		0.25A	10.5
		0.3A	12.6
		0.35A	14.7
		0.4A	16.8
		0.45A	18.9
		0.5A	21.0
		0.55A	23.1
		0.6A	25.2
		0.65A	27.3
	10-40VDC	0.7A	28.0
	10-38VDC	0.75A	28.5

Uout=59Vdc

输入: 220-240V ~ 50/60Hz

调光方式: DALI



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE