



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002892763

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式, 恒流模式, 安全特低电压,
tc:85°C, 定温热保护:110°C)
见附页; 120-277V ~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023
上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 09 月 03 日 有效期至: 2031 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026011002892763

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号	输入			输出			
	电压	电流	频率	电流	电压	最大 工作 电压	额定功 率
	(VAC)	(mA)	(Hz)	(mA)	(Vdc)	(Vdc)	(W)
FMX-50-1050 LD	120-277	600	50/60	150	9-54	60	8.1
				200	9-54		10.8
				250	9-54		13.5
				300	9-54		16.2
				350	9-54		18.9
				400	9-54		21.6
				500	9-54		27
				600	9-54		32.4
				700	9-54		37.8
				750	9-54		40.5
				800	9-54		43.2
				850	9-54		45.9
				900	9-54		48.6
				950	9-52.6		50
				1000	9-50		50
				1050	9-47.6		50

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司