中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002898988

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，不可调光，ta:50/55℃，tc:90℃，Ⅰ类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页。120-277V～50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 09 月 30 日　**有效期至：**2031 年 09 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002898988

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	型号	输出电流（mA）	输出电压（Vdc）	最大输出电压（Vdc）	输出功率（W）	ta（℃）	tc（℃）	拨码方式			
								码1	码2	码3	码4
1	FMX-85-2100 LD	700	9-54	60	37.8	55	90	OFF	OFF	OFF	OFF
		700	9-54		37.8			ON	OFF	OFF	OFF
		800	9-54		43.2			OFF	ON	OFF	OFF
		900	9-54		48.6			ON	ON	OFF	OFF
		1000	9-54		54			OFF	OFF	ON	OFF
		1100	9-54		59.4			ON	OFF	ON	OFF
		1200	9-54		64.8			OFF	ON	ON	OFF
		1300	9-54		70.2			ON	ON	ON	OFF
		1400	9-54		75.6			OFF	OFF	OFF	ON
		1500	9-54		81	50		ON	OFF	OFF	ON
		1600	9-53		84.8			OFF	ON	OFF	ON
		1700	9-50		85			ON	ON	OFF	ON
		180	9-47		85			OF	OF	ON	ON

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002898988

		0				F	F		
		1900	9-44.7		85	ON	OFF	ON	ON
		2000	9-42.5		85	OFF	ON	ON	ON
		2100	9-40.5		85	ON	ON	ON	ON

120-277V ~ 50/60Hz。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司