中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002856771

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，II 类，IP20，ta:45℃，tc:80℃，控制端口调光，定温热保护：110℃，适宜直接安装在普通可燃材料表面）

见附页；220-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 03 月 30 日　　**有效期至：**2031 年 03 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002856771

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	型号	输入参数	输出参数			
		输入电流（A）	输出电流(mA)	输出电压(VDC)	最大输出电压（Max. VDC）	输出功率(Max.W)
1.	FLS-12-350 0-10 LA ADV	0.09	200	15-42	59	8.4
			250			10.5
			300			12.6
			350	15-38		13.3

输入：220-240V～ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司