中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002847001

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司

江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，内装式，恒流模式，安全特低电压，ta:55/60℃，tc:80/85℃，控制端口调光，定温热保护：110℃）

见附页。120-277V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 02 月 09 日　　**有效期至：**2031 年 02 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002847001

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	型号	输出电流(mA)	输出电压（Vdc）	最大输出电压（Vdc）	输出功率（W）	ta（℃）	tc（℃）
1	FMX-35-700 DALI-2 0-10 LD	150	9-54	60	8.1	60	80
		200			10.8		
		250			13.5		
		300			16.2		
		350			18.9		
		400			21.6		
		450			24.3		
		500			27		
		550			29.7		
		600			32.4		
		650			35.1		
		700			37.8		
2	FMX-50-1050 DALI-2 0-10 LD	300	9-54	60	16.2	60	80
		350			18.9		
		400			21.6		
		450			24.3		
		500			27		
		550			29.7		
		600			32.4		
		650			35.1		
		700			37.8		
		750			40.5		
		800			43.2		
		850			45.9		
		900			48.6		
		950	9-52.6		50		
		1000	9-50		50		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026011002847001

		1050	9-47.6		50		
3	FMX-85-2100 DALI-2 0-10 LD	700	9-54	60	37.8	60	85
		700	9-54		37.8		
		800	9-54		43.2		
		900	9-54		48.6		
		1000	9-54		54		
		1100	9-54		59.4		
		1200	9-54		64.8		
		1300	9-54		70.2		
		1400	9-54		75.6		
		1500	9-54		81	55	
		1600	9-53		84.8		
		1700	9-50		85		
		1800	9-47.2		85		
		1900	9-44.7		85		
		2000	9-42.5		85		
		2100	9-40.5		85		

120-277V~ ,50/60Hz。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司