



# 产品认证证书

证书编号: CQC22010348592

发证日期: 2022年06月28日

有效期至: 2027年04月13日

**委托人名称** 伊戈尔电气股份有限公司  
**及注册地址** 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**制造商名称** 伊戈尔电气股份有限公司  
**及注册地址** 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**生产企业名称** 吉安伊戈尔电气有限公司  
**及生产地址** 江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

**产品名称和系列、规格、型号** 灯具用电源导轨系统(导轨接合器(II类),集成LED模块用交流电子控制装置,控制端口调光, ta:35°C, SELV)  
见附件; 220-240V~50/60Hz。

**产品标准和技术要求** GB/T 17743-2021;IEC 60570 : 2019;GB 7000.1-2015;GB 17625.1-2012

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-465431-2018 认证规则的要求,特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号 CQC22010348592

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输出电流 (mA)	输出电压 (Vdc)	最大输出电压 (Vdc)	功率 (W)	tc (°C)
1	FDS-12-350 DALI-2 LD	120	9-42	57	5.04	70
		150	9-42		6.3	
		180	9-42		7.56	
		200	9-42		8.4	
		250	9-42		10.5	
		280	9-42		11.76	
		300	9-42		12.6	
		350	9-42		14.7	
2	FDS-30-700 DALI-2 LD	350	9-42	55	14.7	75
		400	9-42		16.8	
		450	9-42		18.9	
		500	9-42		21	
		550	9-42		23.1	
		600	9-42		25.2	
		650	9-42		27.3	
		700	9-42		29.4	
3	FDS-40-1050 DALI-2 LD	700	9-42	56	29.4	85
		750	9-42		31.5	
		800	9-42		33.6	
		850	9-42		35.7	
		900	9-42		37.8	
		950	9-42		39.9	
		1000	9-40		40	
		1050	9-38.5		40.4	

220-240V~ ,50/60Hz ; 最大负载:50N.



## 中国质量认证中心