



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021011002362526

发证日期: 2022年09月20日

有效期至: 2026年01月14日

**认证委托人名称
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**产品生产者名称
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**生产企业名称
及生产地址** 吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a:45^{\circ}\text{C}$, $t_c:75^{\circ}\text{C}$, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附件。220-240V ~ 50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年01月14日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002362526

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输出电压范围 (Vdc)	输出电流 (mA)	最大输出电压(Max. Vdc)	最大输出功率 (Max. W)
1	LS-21-300 MI	42-70	300	80	21
2	LS-21-350 MI	36-60	350	70	21
3	LS-21-400 MI	30-50	400	60	20
4	LS-21-450 MI	27-46	450	58	20.7
5	LS-21-500 MI	24-42	500	53	21
6	LS-21-550 MI	23-38	550	50	20.9
7	LS-21-600 MI	21-35	600	45	21
8	LS-21-650 MI	20-32	650	42	20.8
9	LS-21-700 MI	18-30	700	40	21

220-240V~ 50/60Hz



中国质量认证中心