



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002207503

发证日期: 2022年11月21日

有效期至: 2024年07月22日

**认证委托人名称
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**产品生产者名称
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**生产企业名称
及生产地址** 伊戈尔电气股份有限公司北滘分公司
广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号之二

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 内装式, 恒流输出, 安全特低电压, ta:60°C, tc:90°C,
定温热保护: 110°C)
见附件: 220-240V~, 50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 07 月 22 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号 2019011002207503

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输入			输出			
		电压 (VAC)	最大电流 (A)	频率 (Hz)	恒流(mA)	电压 (VDC)	最大 电压 (VDC)	最大 功率 (W)
1	CS-25-500 LB	220-240	0.16	50/60	500	28-43	50	21.5
2	CS-25-550 LB	220-240	0.18	50/60	550	28-42	50	23.1
3	CS-25-600 LB	220-240	0.19	50/60	600	28-42	50	25.2



中国质量认证中心