



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011002243125

发证日期: 2022 年 11 月 23 日

有效期至: 2024 年 08 月 13 日

**认证委托人名称  
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司  
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**产品生产者名称  
及注册地址** 伊戈尔电气股份有限公司  
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

**生产企业名称  
及生产地址** 吉安伊戈尔电气有限公司  
江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

**产品名称和系列、  
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒压模式, 安全特低电压,  $t_a: 45^{\circ}\text{C}$ ,  $t_c: 80^{\circ}\text{C}/85^{\circ}\text{C}$ , II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:  $110^{\circ}\text{C}$ )  
见附件。220-240V ~ 50/60Hz

**产品标准和  
技术要求** GB 17625.1-2012; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 10 月 31 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2019011002243125

纸 号：

序号	型号规格
tc 值：80℃	
1	LS-30-24 LI（输出：24Vdc，Max. 1.25A，Max. 30W）
2	LS-30-12 LI（输出：12Vdc，Max. 2.5A，Max. 30W）
tc 值：85℃	
3	LS-60-24 LI1（输出：24Vdc，Max. 2.5A，Max. 60W）
4	LS-60-12 LI1（输出：12Vdc，Max. 5A，Max. 60W）

输入：220-240V~ 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心