



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002501537

发证日期：2023年03月30日  
有效期至：2027年08月14日

<b>认证委托人名称 及注册地址</b>	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
<b>产品生产者名称 及注册地址</b>	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
<b>生产企业名称 及生产地址</b>	吉安伊戈尔电气有限公司 江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角
<b>产品名称和系列、 规格、型号</b>	LED 模块用交流电子控制装置( LED 控制装置, 独立式, 恒流输出, 安全特低电压, ta:45°C, tc:85°C, II类, IP20, 控制端口调光, 适宜安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C) 见附件; 220-240V~ 50/60Hz。
<b>产品标准和 技术要求</b>	GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 09 月 30 日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022011002501537

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	型号规格	输入			输出			
		电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	工作电压 (Vdc)	额定电流 (mA)	最大功率 (W)	空载电压 (Vdc)
1	FLS-25-600 0-10 LA	220-240	50/60	0.17	9-42	200	8.4	59
					9-42	250	10.5	59
					9-42	300	12.6	59
					9-42	350	14.7	59
					9-42	400	16.8	59
					9-42	450	18.9	59
					9-42	500	21	59
					9-42	550	23.1	59
					9-42	600	25.2	59
2	FLS-44-1050 0-10 LA	220-240	50/60	0.32	9-42	650	27.3	59
					9-42	700	29.4	59
					9-42	750	31.5	59



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002501537

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

					9-42	800	33.6	59
					9-42	850	35.7	59
					9-42	900	37.8	59
					9-42	950	39.9	59
					9-42	1000	42	59
					9-42	1050	44.1	59
3	FLS-60-1700 0-10 LA	220-240	50/60	0.39	12-42	1100	46.2	59
					12-42	1150	48.3	59
					12-42	1200	50.4	59
					12-42	1250	52.5	59
					12-42	1300	54.6	59
					12-42	1350	56.7	59
					12-42	1400	58.8	59
					12-41	1450	59.5	59
					12-40	1500	60	59



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002501537

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

					12-38.7	1550	60	59
					12-37.5	1600	60	59
					12-36	1650	59.4	59
					12-36	1700	61.2	59

1、以上均为：ta:45°C，tc:85°C



## 中国质量认证中心