



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002393869

发证日期：2023年04月23日  
有效期至：2025年06月09日

<b>认证委托人名称 及注册地址</b>	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
<b>产品生产者名称 及注册地址</b>	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
<b>生产企业名称 及生产地址</b>	吉安伊戈尔电气有限公司 江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角
<b>产品名称和系列、 规格、型号</b>	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压模式，安全特低电压，ta:45℃，II类， IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃） 见附件。220-240V~ 50/60Hz
<b>产品标准和 技术要求</b>	GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。  
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年06月24日  
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002393869

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	输入			输出		power (W)	ta (°C)	tc (°C)
		电压 (VAC)	最大电流 (A)	频率 (Hz)	恒压 (Vdc)	最大电流 (A)			
1	US-30-12 LI1	220-240	0.24	50/60	12	2.5	30	45	90
2	US-30-24 LI1	220-240	0.24	50/60	24	1.25	30	45	85
3	US-60-12 LI1	220-240	0.46	50/60	12	5	60	45	90
4	US-60-24 LI1	220-240	0.46	50/60	24	2.5	60	45	90
5	US-100-12 LI1	220-240	0.78	50/60	12	8.33	100	45	90
6	US-100-24 LI1	220-240	0.78	50/60	24	4.17	100	45	90
7	US-160-24 LI1	220-240	1	50/60	24	6.67	160	45	90

8	US-30-12 LI2	220-240	0.24	50/60	12	2.5	30	45	90
9	US-30-24 LI2	220-240	0.24	50/60	24	1.25	30	45	85
10	US-60-12 LI2	220-240	0.46	50/60	12	5	60	45	90
11	US-60-24 LI2	220-240	0.46	50/60	24	2.5	60	45	90
12	US-100-12 LI2	220-240	0.78	50/60	12	8.33	100	45	90
13	US-100-24 LI2	220-240	0.78	50/60	24	4.17	100	45	85
14	US-100-48 LI2	220-240	0.78	50/60	48	2.08	100	45	85
15	US-160-24 LI2	220-240	1	50/60	24	6.67	160	45	80
16	US-160-48 LI2	220-240	1	50/60	48	3.33	160	45	90

注：所有型号均为单路输出，其中 US-100-12 LI1,US-100-24 LI1, US-160-24 LI1；US-100-12 LI2,US-100-24 LI2,US-100-48 LI1,US-160-24 LI2,US-160-48 LI2 为单路输出，但分为 2 个输出端子（两个端子的同极并联），参数列表中的电流和功率为两个输出端子之和，两个输出端子的电压即为参数列表中的电压。



## 中国质量认证中心