



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002556016

发证日期：2023年07月11日

有效期至：2028年02月26日

认证委托人名称 及注册地址	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
产品生产者名称 及注册地址	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
生产企业名称 及生产地址	吉安伊戈尔电气有限公司 江西省吉安市吉安县吉安工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角
产品名称和系列、 规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压模式，安全特低电压，控制端口调光， ta:45/50°C，tc:80/85°C，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C） 见附件；220-240V~ 50/60Hz。
产品标准和 技术要求	GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002556016

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号规格	输出参数			ta (°C)	tc (°C)
		工作电压 (Vdc)	最大输出电流 (A)	最大功率 (W)		
1	LS-45-24 DALI2-DT8 LI	24	1.875	45	45	80
2	LS-80-24 DALI2-DT8 LI	24	3.33	79.9	45	85
3	LS-45-24 DALI-2 LI	24	1.88	45	50	85
4	LS-80-24 DALI-2 LI	24	3.33	80	45	85

以上输入均为：220-240V ~ 50/60Hz



中国质量认证中心