



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002585893

发证日期: 2023年11月09日

有效期至: 2028年11月08日

认证委托人名称 及注册地址	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
产品生产者名称 及注册地址	伊戈尔电气股份有限公司 佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号
生产企业名称 及生产地址	佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号之二 1 号楼 ZM 生产车间
产品名称和系列、 规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒压模式, 安全特低电压, 不可调光, ta:45°C, tc:60/70/90°C, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:110°C) 见附件, 220-240V ~ 50/60Hz。(导轨结合器输出)
产品标准和 技术要求	GB 17625.1-2012;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002585893

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	最大输入电 流(A)	最大输出电 流(A)	输出电 压 (VDC)	最大输出功率(W)	ta(°C)	tc(°C)
1.	LS-100-48 LX	0.6	2.08	48	100	45	60
2.	LS-100-48 LX EXC	0.6	2.08	48	100	45	60
3.	LS-150-48 LX	0.95	3.13	48	150	45	70
4.	LS-150-48 LX EXC	0.95	3.13	48	150	45	70
5.	LS-250-48 LX	1.5	5.20	48	250	45	90
6.	LS-250-48 LX EXC	1.5	5.20	48	250	45	90

该系列均为：220-240V ~ 50/60Hz



中国质量认证中心