



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002389421

认证委托人名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产者名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, ta:45°C, tc:75°C, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页; 220-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 04 月 19 日 有效期至: 2026 年 04 月 06 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 05 月 14 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002389421

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	型号规格
1	LS-8-150 S12 (输出: 150mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 6. 3W)
2	LS-8-180 S12 (输出: 180mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 7. 6W)
3	LS-8-200 S12 (输出: 200mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 8. 4W)
4	LS-8-300 S12 (输出: 300mA , 14-24Vdc, Max. 40Vdc, Max. 7. 2W)
5	LS-12-250 S12 (输出: 250mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 10. 5W)
6	LS-12-300 S12 (输出: 300mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 12. 6W)
7	LS-8-120 S12 (输出: 120mA , 30-42Vdc, Max. 50Vdc, Max. 5. 1W)
8	LS-8-250 S12 (输出: 250mA , 16-26Vdc, Max. 35Vdc, Max. 6. 5W)
9	LS-8-350 S12 (输出: 350mA , 11-24Vdc, Max. 34Vdc, Max. 8. 4W)
10	LS-8-400 S12 (输出: 400mA , 10-20Vdc, Max. 28Vdc, Max. 8W)
11	LS-8-450 S12 (输出: 450mA , 10-18Vdc, Max. 28Vdc, Max. 8. 1W)
12	LS-8-500 S12 (输出: 500mA , 8-16Vdc, Max. 25Vdc, Max. 8W)
13	LS-8-550 S12 (输出: 550mA , 7-14Vdc, Max. 25Vdc, Max. 7. 7W)
14	LS-8-600 S12 (输出: 600mA , 5. 5-13Vdc, Max. 25Vdc, Max. 7. 8W)
15	LS-12-350 S12 (输出: 350mA , 22-40Vdc, Max. 55Vdc, Max. 14W)
16	LS-12-400 S12 (输出: 400mA , 20-30Vdc, Max. 40Vdc, Max. 12W)
17	LS-12-450 S12 (输出: 450mA , 16-26Vdc, Max. 35Vdc, Max. 11. 7W)
18	LS-12-500 S12 (输出: 500mA , 14-26Vdc, Max. 35Vdc, Max. 13W)
19	LS-12-550 S12 (输出: 550mA , 12-21Vdc, Max. 32Vdc, Max. 11. 6W)
20	LS-12-600 S12 (输出: 600mA , 11-20Vdc, Max. 31Vdc, Max. 12W)
21	LS-8-120 S12-1 (输出: 120mA , 30-42Vdc, Max. 50Vdc, Max. 5. 1W)
22	LS-8-150 S12-1 (输出: 150mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 6. 3W)
23	LS-8-180 S12-1 (输出: 180mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 7. 6W)
24	LS-8-200 S12-1 (输出: 200mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 8. 4W)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002389421

证书附页：第 2 页 共 2 页

25	LS-8-250 S12-1 (输出: 250mA , 16-26Vdc, Max. 35Vdc, Max. 6. 5W)
26	LS-8-300 S12-1 (输出: 300mA , 14-24Vdc, Max. 40Vdc, Max. 7. 2W)
27	LS-8-350 S12-1 (输出: 350mA , 11-24Vdc, Max. 34Vdc, Max. 8. 4W)
28	LS-8-400 S12-1 (输出: 400mA , 10-20Vdc, Max. 28Vdc, Max. 8W)
29	LS-8-450 S12-1 (输出: 450mA , 10-18Vdc, Max. 28Vdc, Max. 8. 1W)
30	LS-8-500 S12-1 (输出: 500mA , 8-16Vdc, Max. 25Vdc, Max. 8W)
31	LS-8-550 S12-1 (输出: 550mA , 7-14Vdc, Max. 25Vdc, Max. 7. 7W)
32	LS-8-600 S12-1 (输出: 600mA , 5. 5-13Vdc, Max. 25Vdc, Max. 7. 8W)
33	LS-12-250 S12-1 (输出: 250mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 10. 5W)
34	LS-12-300 S12-1 (输出: 300mA , 30-42Vdc, Max. 56Vdc, Max. 12. 6W)
35	LS-12-350 S12-1 (输出: 350mA , 22-40Vdc, Max. 55Vdc, Max. 14W)
36	LS-12-400 S12-1 (输出: 400mA , 20-30Vdc, Max. 40Vdc, Max. 12W)
37	LS-12-450 S12-1 (输出: 450mA , 16-26Vdc, Max. 35Vdc, Max. 11. 7W)
38	LS-12-500 S12-1 (输出: 500mA , 14-26Vdc, Max. 35Vdc, Max. 13W)
39	LS-12-550 S12-1 (输出: 550mA , 12-21Vdc, Max. 32Vdc, Max. 11. 6W)
40	LS-12-600 S12-1 (输出: 600mA , 11-20Vdc, Max. 31Vdc, Max. 12W)

输入: 220-240V~ 50/60Hz

备注: 以上所有型号实测输入功率大于 5W.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司