



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002501537

认证委托人名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产者名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流输出, 安全特低电压, ta:45°C, tc:85°C, II 类, IP20, 非控制端口调光, 适宜安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页; 220-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 09 日 有效期至: 2027 年 08 月 14 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 09 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002501537

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	型号规格	输入			输出			
		电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	工作电压 (Vdc)	额定电流 (mA)	最大功率 (W)	空载电压 (Vdc)
1	FLS-25-600 0-10 LA	220-240	50/60	0.17	9-42	200	8.4	59
					9-42	250	10.5	59
					9-42	300	12.6	59
					9-42	350	14.7	59
					9-42	400	16.8	59
					9-42	450	18.9	59
					9-42	500	21	59
					9-42	550	23.1	59
2	FLS-44-105 0 0-10 LA	220-240	50/60	0.32	9-42	600	25.2	59
					9-42	650	27.3	59
					9-42	700	29.4	59
					9-42	750	31.5	59
					9-42	800	33.6	59
					9-42	850	35.7	59
					9-42	900	37.8	59
					9-42	950	39.9	59
3	FLS-60-170 0 0-10 LA	220-240	50/60	0.39	12-42	1000	44.1	59
					12-42	1100	46.2	59
					12-42	1150	48.3	59
					12-42	1200	50.4	59
					12-42	1250	52.5	59
					12-42	1300	54.6	59
					12-42	1350	56.7	59
					12-42	1400	58.8	59
					12-41	1450	59.5	59
12-40	1500	60	59					

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002501537

证书附页：第 2 页 共 2 页

				12-38.7	1550	60	59
				12-37.5	1600	60	59
				12-36	1650	59.4	59
				12-36	1700	61.2	59
1、以上均为：ta:45°C，tc:85°C							

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司