



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002485777

认证委托人名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产者名称及地址

伊戈尔电气股份有限公司
佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 控制端口调光, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 80^{\circ}\text{C}/90^{\circ}\text{C}$, 定温热保护: 110°C , II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)
见附页: 220-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 03 日 有效期至: 2027 年 05 月 30 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 07 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002485777

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	型号	输出			最大电压 (Max. VDC)	tc (°C)	备注
		电压 (VDC)	恒流 (mA)	功率 (Max. W)			
1.	FLS-30-700 DALI-2 LD ECO	24-42	150	6.3	59	80	控制端口 调光： DALI、内 置拨码开 关 端盖颜 色：白色
			200	8.4			
			250	10.5			
			300	12.6			
			350	14.7			
			400	16.8			
			450	18.9			
			500	21			
			550	23.1			
			600	25.2			
2.	FLS-30-700 DALI-2 LD2	24-42	150	6.3	59	80	控制端口 调光： DALI、内 置拨码开 关 端盖颜 色：灰色
			200	8.4			
			250	10.5			
			300	12.6			
			350	14.7			
			400	16.8			
			450	18.9			
			500	21			
			550	23.1			
			600	25.2			
3.	FLS-44-1050 DALI-2 LD ECO	24-42	700	29.4	59	90	控制端口 调光： DALI、内
			750	31.5			
			800	33.6			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2022011002485777

证书附页：第 2 页 共 2 页

			850	35.7			置拔码开关 端盖颜色：白色
			900	37.8			
			950	39.9			
			1000	42			
			1050	44.1			
4.	FLS-44-1050 DALI-2 LD2	24-42	700	29.4	59	90	控制端口 调光： DALI、内 置拔码开关 端盖颜色：灰色
			750	31.5			
			800	33.6			
			850	35.7			
			900	37.8			
			950	39.9			
			1000	42			
1050	44.1						

输入：220-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司